


UWAGI:

- PRZED ZAMÓWIENIEM STOLARKI I ŚLUSARKI WYMIARY OTWORÓW OKIENNYCH ORAZ DRZWIOWYCH SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE.
- OTWORY DLA STOLARKI DREWNIANEJ ZOSTAŁY OPRACOWANA NA PODSTAWIE KATALOGU FIRMY PORTA DLA OŚCIEŻNICY REGULOWANEJ. ORAZ FIRMY ALUPROF.
- W PRZYPADKU ZAMÓWIENIA DRZWI OD INNEGO PRODUCENTA NALEŻY ODPOWIEDNIO ZMIENIĆ SZEROKOŚĆ ORAZ WYSOKOŚĆ OTWORU.
- IŁOŚĆ ZAWIASÓW NALEŻY DOBRAĆ ODPOWIEDNIO WG WSKAZAŃ PRODUCENTA DRZWI, ZALECA SIĘ STOSOWANIE MIN. 3 ZAWIASÓW NA SKRZYDŁO.
- ZE ZGŁĘDU NA PRZYJĘCIE W PROJEKCIE RÓŻNYCH SYSTEMÓW OKIENNYCH I WITRYN WYKONAWCA POWINIEN WYBRAĆ TAKIE SYSTEMY, KTÓRE SĄ WZAJEMNIE POWIĄZANE I DZIEKI SWOISTYM ZAŁOŻENIOM KONSTRUKCYJNYM POZWALAJĄ NA WYKORZYSTANIE KOMPATYBILNYCH ELEMENTÓW W SYSTEMACH, CELEM UZYSKANIA JEDNAKOWYCH (LUB BARDZO ZBLIŻONYCH) EFEKTÓW WIZUALNYCH NA ZEWNĄTRZ ELEWACJI.
- ZESTAWY SZKLANE W OKNACH, DRZWIACH ORAZ WITRYNACH POWINNY SPEŁNIAĆ MINIMUM NASTĘPUJĄCE WYMAGANIA:
 - GRUBOŚCI POSZCZEGÓLNYCH TAFLI SZKŁA - WG OBLICZEŃ STATYCZNYCH DOSTAWCY SZKŁA.
 - PRZYKŁADOWE SZKLENIE DLA POSZCZEGÓLNYCH KWATER PODANO W ZESTAWIENIU.
 - ZASTOSOWANE SZKŁO POWINNO ZAPEWNIĄĆ BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA.
- PRZY MONTAŻU OKIEN, DRZWI ORAZ WITRYN NALEŻY BEZWZGLĘDNIE STOSOWAĆ SIĘ DO ZALECEŃ PRODUCENTA DANEGO SYSTEMU.
- WSZYSTKIE DRZWI PRZECIWPÓŻAROWE NALEŻY WYPOSAŻYĆ W AKCESORIA ZGODNIE Z APROBATĄ TECHNICZNĄ, ZALECA SIĘ STOSOWANIE DWÓCH SAMOZAMYKACZY Z KONTROLĄ KOLEJNOŚCI ZAMYKANIA ORAZ KANTRYGLI AUTOMATYCZNYCH DLA SKRZYDŁA BIERNEGO.
- WYSOKOŚĆ ŚWIATŁA PRZEJŚCIA WSZYSTKICH DRZWI MIN. 200CM W ŚWIETEL.
- W ZESTAWIENIU PODANO MINIMALNE WARTOŚCI AKUSTYCZNE ORAZ IZOLACYJNE JAKIE POWINNY SPEŁNIAĆ DRZWI.
- PRZED ZAMÓWIENIEM STOLARKI I ŚLUSARKI WYKONAWCA POWINIEN SPRAWDZIĆ MOŻLIWOŚĆ WYKONANIA JEJ W ZAPROJEKTOWANYM KOLORZE. W PRZYPADKU BRAKU TAKIEJ MOŻLIWOŚCI NALEŻY ZWRÓCIĆ SIĘ DO BIURA PROJEKTÓW Z PROŚBĄ O WSKAZANIE NOWEGO KOLORU STOLARKI I ŚLUSARKI.
- DRZWI NALEŻY WYPOSAŻYĆ W OGRANICZNIK OTWARCIA SKRZYDŁA. OGRANICZNIK NALEŻY ZAMONTOWAC W TAKI SPOSÓB BY ŻADEN ELEMENT NIE OBIĄŁ ŚCIANY.
- NADPROŻA NIEOPISANE WYKONAĆ JAKO 2xL19 W ŚCIANACH O gr. 24cm; LUB JAKO 1xL19 W ŚCIANACH gr. 12cm.
- WSZYSTKIE DRZWI O SZEROKOŚCI ŚWIATŁA PRZEJŚCIA SKRZYDŁA AKTYWNEGO MIN. 90/200 cm. SKRZYDŁA DRZWI, STANOWIĄCYCH WYJŚCIE NA DROGĘ EWAKACYJNĄ, NIE MOGĄ, PO ICH CAŁKOWITYM OTWARCIU (WYŁOŻENIU NA ŚCIANE), ZMNIJSZAĆ WYMAGANEJ SZEROKOŚCI TEJ DROGI - OTWARCIE NA 180°. WSZYSTKIE DRZWI, PRZEZ KTÓRE ODBYWA SIĘ RUCH ŁÓŻKAMI SZPITALNYMI - O SZEROKOŚCI ŚWIATŁA PRZEJŚCIA SKRZYDŁA AKTYWNEGO MIN. 110/200 cm.
- DO KLADNĄ LOKALIZACJĘ DRZWI W ŚCIANACH ISTNIEJĄCYCH NALEŻY USTALIĆ PO PRZEPROWADZENIU WYBURZEŃ. EWENTUALNE INSTALACJE NALEŻY PRZEŁOŻYĆ A W PRZYPADKU BRAKU MOŻLIWOŚCI PRZEŁOŻENIA LOKALIZACJĘ DRZWI NALE USTALIĆ Z BIUREM PROJEKTÓW.

NIEISTOTNE ODSTĄPIENIE OD ZATWIERDZONEGO PROJEKTU BUDOWLANEGO LUB INNYCH WARUNKÓW POZWOLENIA NA BUDOWĘ NIE WYMAGA UZYSKANIA DECYZJI O ZMIANIE POZWOLENIA NA BUDOWĘ /ZGODNIE Z ART. 36a, ust. 5 Prawa budowlanego/

ZASTRZEŻENIA PRAWNE :

BIURO PROJEKTOWE NIE ODPOWIAZA ZA WYKORZYSTANIE NIEOSTATECZNYCH I NIEPEŁNYCH WERSJI PROJEKTU. WSZYSTKIE RYSUNKI POWINNY BYĆ ROZPATRYWANE RAZEM Z ODPOWIEDNIMI OPRACOWANIAMi BRANŻOWYMI. JAKO CAŁOŚĆ PROJEKTU NALEŻY ROZUMIEĆ OPRACOWANIA PROJEKTOWE W FORMIE RYSUNKOWEJ I DOKUMENTACJĘ OPISOWĄ. MATERIAŁY OPISANE W PROJEKCIE MOŻNA ZAMENIAĆ NA INNE, O NIE GORSZYCH PARAMETRACH TECHNICZNYCH I UŻYTKOWYCH, PO UZYSKANIU ZGODY PROJEKTANTA I ZAMAWIAJĄCEGO. (BIURO PROJEKTOWE ZASTRZEGA SOBIE PRAWO OKAZANIA PRZEZ WYKONAWCĘ PRÓBEK MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYKONCZENIOWYCH)



PRZEBUDOWA ODDZIAŁU REHABILITACJI W SZPITALU W ŚREMIE

Zamawiający			Branża Architektura
SZPITAL W ŚREMIE SPÓŁKA Z O.O. UL. CHEŁMOŃSKIEGO 1, 63-100 ŚREM			
Adres budowy			
UL. CHEŁMOŃSKIEGO 1, 63-100 ŚREM			Rys. Nr. PBW_Ar_04
Stadium PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY			Data LUTY 2013r.
Rysunek ZESTAWIENIE STOLARKI I ŚLUSARKI DRZWIOWEJ			Skala 1:100 Arkusze/m.kw. -
Główny projektant mgr inż. arch. Grzegorz Sadowski		78/86/Pw	
Opracował mgr inż. arch. Dagmara Mędrzycka			
mgr inż. arch. Monika Wojtczyk		7131/33/P/2004	
Sprawdzający mgr inż. arch. Karol Wegner		86/WPOKK/UpB/2011	
SPA Sadowski, Sadowska ul. Podlaska 13, 60-623 Poznań Telefon 04861/ 8484190 Fax. 04861/ 8484123 E-Mail: spa@spa-sadowski.pl Internet: http://www.spa-sadowski.pl			Strona

